

いざという時のために日頃からチェックしよう

消防設備等 の日常的な自主チェック項目

		判 定
消火設備	設置位置及び機能は適正か。	
	変形、破損、腐食等はないか。	
	標識、表示灯は適正か。	
	いつでも有効に使用（起動）できる状態か。	
	操作の支障となる物品等はないか。	
	未警戒部分はないか。	
	使用方法は周知しているか。	
警報設備	変形、破損はないか。	
	未警戒部分はないか。	
	表示灯は適正か。	
	受信機器など操作に支障となるものはないか。	
	受信機のスイッチは正常な位置か。	
	警報及び音声の音量は適正か。	
	警戒区域図は設置しているか。	
使用方法は周知しているか。		
避難設備	(避難器具)	
	操作の支障となる物品はないか。	
	降下空間に障害物（看板等）はないか。	
	降下場所の周囲に避難路が確保されているか。	
	標識及び取扱説明板は設置してあるか。	
	腐食、破損等はないか。	
	(誘導標識、誘導灯)	
	屋内全ての位置から視認できるか。	
	変形、破損はないか。	
	避難口に避難の支障となる物品等はないか。	
レイアウト変更後でも、避難経路上部に設置されているか。		

※判定欄の記号 「○～良」 「×～不良」 「◎～改修済」